

Устройство согласования

Устройство согласования УСО предназначено:

- *для согласования с узлом контроля исправности линии связи к оповещателю;*
- *исключения включения оповещателя при контроле линии связи.*

Устройство согласования УСО имеет следующие характеристики:

- | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| ➤ <i>максимальное входное напряжение</i> | <i>не более 30 В;</i> |
| ➤ <i>максимальный выходной ток</i> | <i>не более 200 мА;</i> |
| ➤ <i>порог включения</i> | <i>14±0,5 В;</i> |
| ➤ <i>падение напряжения</i> | <i>не более 0,7 В.</i> |

Допустимое сечение проводов при подключении УСО составляет 0,2-1,5 мм² для одножильного провода, и 0,25-0,5 мм² для многожильного провода. Подключение многожильных проводов к клеммам выполнять с применением кабельных трубчатых наконечников.